

Ulic. znak: 8/165.5/06
z dnia 12.07.2016
Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności WP
Szczecin, dnia 1.08.2016
Zakład Energetyczny Szczecin-Oświetlenie Ulic Sp. z o.o.

do najbliższego istn. słupa ośw.
YAKY 4x25, L=15,0m

YAKY 4x25 L=70,0m
YAKY 4x25 L=115,0m
YAKY 4x25 L=520,0m
YAKY 4x25 L=35,0m
YAKY 4x25 L=45,0m


Ru<300m
Ru<300m
Ru<300m
Ru<300m

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

Diagram of a vertical cable with a pulley at the top. The cable is labeled "YDY 3x2.5" and "1ZK-2" with a fraction "6/25" indicating a specific configuration or ratio.

znak: 87/1655/06
z dnia 12.07.06
Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności WP
Szczecin, dnia 4.08.06
Zakład Energetyczny Szczecin-Oświetlenie Ulic Sp. z o.o.

1. W słupach stosować złącza typu IZK
2. Kable zakończyć głowicami SKE 3M
3. W słupach stosować przewody YDY 3x2,5
4. W każdym słupie zacisk PEN połączyć ze słupem
5. Skrajne słupy uziemić

Projektant:	mgr inż. L.Czarnecki	Nr upr.	80/Sz/92	
Opracował:	mgr inż. L.Czarnecki	Nr upr.	80/Sz/92	
Sprawdził:	mgr inż. T.Pytel	Nr upr.	16/Sz/89	
Obiekt:	Park Brodowski			Data:
Adres:	Szczecin			05.2006
Zadanie:	Oświetlenie ciągów komunikacyjnych			Skala:
				--
Tytuł rys:	Schemat oświetlenia			Nr rys:
				4