Obiekt: ul. Niemierzyńska, Juliusza Słowackiego

Gmina: Miasto Szczecin

Obręb nr: 1003

Działka nr: 1/2

Skala 1:500

Kierownik roboty:

mgr inż Ryszard Pasternak

nr upr. zawodowych **14095**

Wykonano metodą: **rastrową+ pomiar syt.-wys.**

geosit

Czackiego 3A/16

70-216 Szczecin

tel. 4898-613,kom.0 507 064 571

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

KERG: 1362/2008

zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500

   arkusz mapy zasadniczej: **8-02 B-43, B-53, B-52, B-63, B-63, B-44, B-54, B-64**

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru dodatkowych elementów (np: rzędne wejść, drzewostanu itp.

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne, osie ulic)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Danych branżowych – z literą B

2. Pośredniego ustalenia przebiegu uzbrojenia aparaturą elektromagnetyczną – z literą A

3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery

4. W związku z tym, w częściach: 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu:

1. proj. 223/08 – proj. w. k
2. proj. 926/06 – proj. w. ks. eNN
3. proj. 963/06 – proj. g
4. proj. 1048/04 – proj. eNN. kd. g

Informacje dodatkowe:

1. Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji o których, brak informacji w instytucjach branżowych.

2. Zakres pomiaru. ———————————————

3. W zakresie pomiaru znajdują się punkty osnowy objęte ochroną: 1108, 1109, 1110, 1116, 1111, Rp 127, 1139

Kierownik jednostki

wykonawstwa geodezyjnego

mgr inż Ryszard Pasternak

nr upr. zawodowych **14095**

Wpisano do rejestru wtórników w:

Prezydent Miasta Szczecina

MODGiK w Szczecinie

w dniu 16.09.2008r

Nr 1155/1/1/08

INFORMATYK

Aktualność wtórnika na dzień: **06.09.2008 r.**

3262011 2 09 2 2 1155/1/1/08 2008.09 16 3

Prezydent Miasta Szczecina

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Szczecinie

W obszarze oznaczonym linią wg zakr.pom dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 16.09.2008r i zaewidencjonowano pod nr Kerg. 1362/2008

Niniejsza mapa może służyć dla celów projektowych.

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Szczecin, dn. 16 września 2008r

INFORMATYK

Prezydent Miasta Szczecina

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Szczecinie

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).

Szczecin, dn. 16 września 2008r

INFORMATYK

projektowana przez ENEA lokalizacja
szafki zasilająco-pomiarowej
YAKY4x70 , L = 220m
zasilanie szafki oświetleniowej
OBWÓD NR I - 18 słupów
YAKY4x16, l=603m
OBWÓD NR II - 25 słupów
YAKY4x16, l=786m
OBWÓD NR III - 32 słupy
YAKY4x16, l=1.094m
OBWÓD NR IV - 4 słupy
YAKY4x16, l=126m
szafka
oświetleniowa
1001-3
1001-5
Juliusza Słowackiego
Niemierzyńska
Obręb nr 2139
Obręb nr 1002

UWAGI :

1. Kable oświetleniowe typu YAKY4x16, długość całkowita : L = 2.609m, cztery obwody
   Kable układać na głębokości 0,7m. Pod alejkami o nawierzchni bitumicznej w rurach ułożonych metodą przepychu.
2. ○69 - drzewa, w pobliżu których kable prowadzić w rurach ochronnych SRS50 ułożonych metodą przepychu, gatunki drzew wg wykazu w opisie technicznym.
3. Roboty ziemne wykonywać ręcznie.
4. Słupy - 79 szt. aluminiowe z wysięgnikiem spawanym, wkopywane w grunt, o długości części nadziemnej 4,5m, długości całkowitej 5,3m, anodowane na kolor szampański, np typu SAL-BI dz prod. Rosa Tychy
5. Oprawy oświetleniowe z tworzywa w kolorze czarnym, z daszkiem aluminiowym, IP65, II kl. ze źródłem matalhalogen 70W , z kloszem przeźroczystym "szyszka" ϕ400 skierowanym w dół, np typu OW MH-70 prod. Rosa Tychy
6. W słupach montować izolowane złącza : bezpiecznikowe IZK-2-01, fazowe IZK-2-03 i zerowe ZK-2-03, - produkcji SINTUR Turek , wkładki topikowe BiWts 4A/gG
7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa : samoczynne wyłączanie zasilania

	IMIĘ , NAZWISKO	UPRAWNIENIA NR	PODPIS	Agencja Projektowa ELTOR Szczecin Al.Boh. Warszawy116/6 70-371 Szczecin tel. 091 4841079 , 601 727281		
Projektował :	mgr inż. Zbigniew Majchrowski	146/Sz/85				
Sprawdził :	mgr inż. Andrzej Margański	101/Sz/90				
Inwestor : Temat opracowania: Adres :	Gmina Szczecin, Zakład Usług Komunalnych Oświetlenie parku im Kownasa w rejonie ulic Słowackiego, Niemiarzyńskiej i Żupańskiego Szczecin,ulice Niemierzyńska, Słowackiego działka nr 1/2 z obrębu 1003			Nr umowy WZ/1z/46/2008	skala : 1:500	Data : 10.2008r
Tytuł :	PLAN PROJEKTOWANEJ SIECI OŚWIETLENIOWEJ					Rys. 1

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/