

OPINIA NR 1519/2009

KOORDYNACJI USYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU

Data wpływu wniosku do koordynacji: 2009-11-24

PRZEDMIOT KOORDYNACJI
zewnętrzne oświetlenie terenu.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Szczecin, ul.Niemcewicza-Kołątaja, dz.nr 8/33 [3009].

Informacja dodatkowa do projektu
remont zieleńca.

INWESTOR
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
71-047 SZCZECIN, KU SŁOŃCU 125A

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 27 ust. 2 pkt 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity DzU z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (DzU z 2001 r. nr 38, poz. 455), Zarządzenia Nr 457/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu

*oraz na podstawie przedłożonej w ZUDP Decyzji Nr 777/2007 z dnia 31.10.2007
znak: WUiAB.V/JC/7331/1287/07*

**przedłożone do koordynacji niniejsze usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
OPINIUJĘ POZYTYWNIE**

Uwagi i zalecenia:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – nie dotyczy.

ENEA Operator Sp. z o.o. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1. Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności - kable zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych będących w zarządzie Enea Operator Sp. z o.o. , następnie wykonać przekopy próbne

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch.
Sławomir Adrański
10.12.2009

- w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy powiadomić RE Szczecin.
 5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15kV włącznie.
 6. W przypadku gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyższym niż 15kV należy uzgodnić plansze koordynacyjną z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi tymi sieciami.
 7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenów, przez które przebiegają istniejące linie napowietrzne 0,4kV i 15kV należy dostosować obostrzenie ww. linii zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 do nowego układu funkcjonalnego terenu.

Członkowie stali Z.U.D.P. i pozostali konsultanci jako pełnomocnicy do podejmowania wiążących decyzji zajęli stanowisko bez uwag.

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać ręcznie (z wyłączeniem przecisków sterowanych).

Zgodę na wejścia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew uzyskać należy indywidualnie z odpowiednim organem.

Projekt uzgadnia się pod warunkiem indywidualnego uzyskania pozytywnej opinii w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie przy ul.Potulickiej 1a (wejście od ul.Sambora) w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00 - 13.00.

Przedłożony projekt został przez Zespół zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zaleceń oraz warunków podanych w Decyzjach dołączonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.


Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, układanych w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nie przekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległość między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

W razie niezgodności realizacji sieci uzgodnienia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Opinia jest ważna do dnia: 2012-12-09



STANISŁAW GRZYFIŃSKI
ul. Armii Krajowej 4
74-100 GRZYFINO

LEGENDA

-  - proj. słup typu ART-METAL A1A/02, z oprawą typu 02 LUNA ze źródłem światła SON-T PLUS70W
- latarnia stylowa A1A/02L-
-  - proj. słup typu ART-METAL A1A, z trzema ramionami R02 z oprawą typu 02 LUNA ze źródłem światła SON-T PLUS70W
- latarnia stylowa B3A/02-

UWAGA

- proj. fundamenty pod latarnie typu ART-METAL F100 4xM20 190x190
-  proj. kabel ziemny YAKY 4x16 mm² + płaskownik ocynkowany 25x4 mm

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch.
Sławomir Adrabiński

10.12.2009

15.12.2009

ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

INWESTOR			
Gmina Miasto Szczecin, Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin			
PROJEKTANT		TEMAT OPRACOWANIA	
sieć elektroenergetyczna J. KUBLIŃSKI		PROJEKT REMONTU ZIELEŃCA PRZY UL. ŚW. BARBARY W SZCZECINIE	
Nr upr. 48/Sz/76	Podpis	NAZWA RYSUNKU	
PROJEKTANT PROWADZĄCY		plansza koordynacyjna	
arch. S. ADRABIŃSKI			
Nr upr. 304/Sz/88	Podpis		
		DATA	
		październik 2009	
		NR PROJ.	SKALA
		35/07	1 : 500
		NR RYS.	1a