

TABLICE PAMIĄTKOWE GRANITOWE - 3 SZT
O WYM. 66 X 40 CM gr. 6 cm
(PRZENIESIONE) - ułożenie wg fot.1

oprawa wbudowana w podłoże
do podświetlenia tablic na masztach
(Mica I firmy THORN 70W)
uwaga: kołnierz oprawy na posadzce
kamiennej - mocowanie wg zaleceń
producenta oprawy

PROJ. POSADZKA Z PŁYT GRANITOWYCH 80/40 cm gr. 3 cm,
Rodzaj granitu: impala szary, faktura piaskowana lub szlifowana
(kolor zbliżony do koloru istn. tablic granitowych)
spoina szerokości 5 mm - antracytowa;
(pow. całkowita ca. 21,0 m^2,ok 64 szt.)

dylatacja posadzki kamiennej
wokół podstawy masztów
wypełnienie silikonem
(BOTACT S 5 firmy Botament)

dylatacja wokół podstawy
pomnika - wypełnienie izolacją
ze styropianu gr. 10 mm,
fuga wypełniona silikonem
(BOTACT S 5 firmy Botament)

ISTNIEJĄCY PLAC Z PŁYTKI CHODNIKOWEJ
TYPU KONGLOMERAT 40 X 40 CM

maszt
maszt
maszt

0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

±0=ca. 14,5 mnpm

Płaszczyzna istniejącego Pomnika wnikająca
w posadzkę (pod kątem 72° do poziomu)

przekrój A - A

warstwy posadzki placu
(przyjęto chemię budowlaną f. Botament)



A. płyta granitowa gr. 30 mm
(spoina z elast. zaprawy do spoin BOTACT MULTIFUGE)
B. zaprawa klejowa do kamieni naturalnych 10 mm
(BOTACT M13 Stone)
C. 2 mm elastyczna masa izolacyjna
(izolacja przeciwwilgociowa BOTACT MD 28)
D. środek gruntujący (BOTACT D 11)
E. warstwa spadkowa 0,5 % (mostek szczepny BOTACEM M 01
+ drobnoziarnista masa szpachlowa BOTACEM M 04)
F. płyta żelbetowa gr. 20 cm (17 cm pod tablicami)
G. podsypka z chudego betonu
H. grunt rodzimy

uwaga: wymiary posadzki podane w osiach spoin (gr.5 mm)
osie projektowanych spoin spasować z posadzką istniejącej posadzki placu

faza
PROJEKT WYKONAWCZY

branża
ARCHITEKTURA

przedmiot/obiekt
Budowa masztów flagowych
wraz z zagospodarowaniem fragmentu
placu przy Pomniku Niepodległości
w Szczecinie

adres inwestycji
Plac przy Rubinowym Stawie na Osiedlu
Słonecznym w Szczecinie, dz. nr ewid. 31

inwestor
Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

projektant, opracowujący
mgr inż. arch. Wojciech Kokowski

projektant główny
mgr inż. arch. Karina Szerzeniewska-Pestka,
upr. nr 171/Sz/85

sprawdzający
mgr inż. arch. Jan Pruński, upr. nr 262/Sz/94

temat rysunku
RZUT PROJEKTOWANEJ POSADZKI PLACU

nr rysunku	skala	data
6	1:25	Szczecin 12. 2009