


SIECI ZEWNĘTRZNE

BOSMANAT



Uwagi:

1. Pomiar rozładowanej energii elektrycznej w złączu ZRP przy stracie
2. Rozdzielnica Główna "RG-BOSMANAT" typu Proflite OFN-5/1500, IP54 wg kat. Moeller
3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne szybkie wyłączenie zgodnie z PN-IEC 60364 plus wyłącznik ochronny różnicowoprądowy

Sieć TN-S

		BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE s.c. z o.o. UL. JABŁONIA 10 ELK 691 091 40 31	
USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE BIOBUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO mgr inż. Marek Szewc 73-222 Szesczeń 10 telefon: (017 73) 24 00 00 / 24 00 01		Poniżej zamieszczam załączniki Biura Projektowa do projektu:	
Nazwa inwestycji: Budowa i remont obiektu mieszkalnego z garażem i podziemnym parkingiem dla 10 samochodów		Adres inwestycji: ul. Tysiąclecia w Szesczeniu	
Inwestor: Związek Unia Kmieciowców ul. 10 Storożka 73-400 Szesczeń		Data i czas wykonania: data: 01.08.2008 o godz. 12:00 data: 02.08.2010, o godz. 13:00 data: 04.08.2010, o godz. 12:00	
Tytuł rysunku: Rozbudowa i remont obiektu mieszkalnego z garażem i podziemnym parkingiem		Rezerwacja: Rezerwacja	
Projektant: mgr inż. Jacek Jędrzej uprzedni nr 728/27/10 w specjalności: elektrycy		Branża: elektryczna	
Branża: elektryczna		Branża: elektryczna	
Faza: projekt budowlano-techniczny		Faza: projekt budowlano-techniczny	
Skala: 1:500		Skala: 1:500	
Data: 01.08.2008		Data: 01.08.2008	
Nr rys.: 2		Nr rys.: 2	