



- Uwagi:
- ZKP - złącze kablowo-pomiarowe w obudowie izolacyjnej w II klasie ochronności np. wg kat. PELMET
 - Lokalizacja złączy ZKP w elewacji muru oporowego wg planu zagospodarowania terenu 1:500
 - Wykonać uziemienia szyny PEN w złączach kablowo-pomiarowych ZKP w miejscach wskazanych na schemacie, Ruz<100.

ochrona przeciwporażeniowa
samoczynne szybkie wyłączenie
zgodnie z PN-IEC 60364

Sieć ENEA TN-C


BIURO PROJEKTOWO-NADZIERSKIE SP. Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 135, 52-502 SZCZECIN TEL./FAX (91) 462 40 91
USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA INŻYNIERSKIEGO mgr inż. Feliks Zająwko 71-218 Szczecin, ul. Remonta 20 tel./fax (91) 462 77 819 e-mail: zjawko@redan.pl
NADZEA INWESTYCJI
Remont i przebudowa natrysku Bulwar Piastowski na odcinku od połączenia z Bulwarem Nadodrzańskim do trasy żelazowej w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI
Bulwar Piastowski (dział nr 44 obr. 1037/ dz. nr 10 9 obr. 1034 dz. nr 32 obr. 1029) w Szczecinie
INWESTOR
Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125A 71-080 Szczecin
Tytuł rysunku: Schemat ideowy sieci rozdzielczej 0,4kV
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Jacek Truska uprządn nr 12852/79 w specjalności inst. elektrycznych
SPRAWDZIŁ:
inż. Tadeusz Tymec uprządn nr 6756/77 w specjalności inst. elektrycznych
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SKALA: DATA: 18.07.2008
PRZEDSIĘWZIECIE: 4
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: PROJEKT TEN JEST OROUNION PRACĄ ZAGONIEZ I NIE MOŻE BYĆ KOPIONY, REPRODUCOWANY, WYDAWANY LUB OŚCIEPOMIENIE I OKONOWYMANE ZMIANIEZ ZGODNY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.