



STUDNIA WODOMIERZOWA W2-W3

L.p.	Wyszczególnienie	Średnica	Ilość	materiał	Producent
1	tuleja kohnierzowa z ruchomym kohnierzem	de160/dn150	2	żeliwo/ PN10	WALIN
2	zasuwa żeliwna kohnierzowa typ krótki	150	2	żeliwo/ PN10	AVK
3	króciec kompensacyjny L=40,0 cm	80	1	żeliwo/ PN10	
4	łęcznik redukcyjny żeliwny kohnierzowy L=20,0cm	150/80	2	żeliwo/ PN10	
5	wodomierz sprężony MW/JS 80/2,5-S		1		"PomGaz" Poznań
6	studnia z polimerbetonu		1		Betonsfal "ESPEBEPE" Sz-cin
7	włoz siłowy		1		
8	zawór antyskażeniowy klasy BA	150	1	żeliwo/ PN10	SOCLA
10	filtr siatkowy do wody	150	1	żeliwo/ PN10	
11	króciec kompensacyjny L=20,0 cm	80	1	żeliwo/ PN10	
12	króciec dwukohnierzowy FF	150	2	żeliwo/ PN10	
13	zawór zwrotny płytkowy kohnierzowy	150	1	żeliwo/ PN10	



STUDNIA WODOMIERZOWA W43, W44, W47, W48, W49, W55, W56, W58, W59, W60, W61, W64, W66, W68,

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1	rura PE100 de32 SDR17	
2	złączka elektrooporowa z gwintem zewn. de32PE/dn25St	PN10 2
3	zawór kulowy gwintowany dn25	PN10 1
4	przejście przez ścianę	2
5	zawór skośny zwrotno – zaporowy ze spustem dn25	PN10 1
6	złączka redukcyjna dn25St/dn20St	PN10 2
7	wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS-1,5 dn20	PN10 1
8	studnia z polimerbetonu ø1000	1
9	włoz żeliwny	1
10	stopnie włozowe	
11	zawór antyskażeniowy klasy EA dn25	PN10 1



BIURO PROJEKTOWO-MIERNICZE sp.z o.o.
UL. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX (091) 462 40 91

USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE
BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO
mgr inż. Feliks Zjawin
71-726 Szczecin, ul. Reymonta 20
tel/fax (091 46 77 815) e-mail: zjawin@redan.pl

NAZWA INWESTYCJI

Remont i przebudowa nadbrzeża Bulwar Gdynski –
–no odcinku od Mostu Długiego
do Trasy Zamkowej w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI

Bulwar Gdynski (dz.nr 18 obr.1086; 5/10; 2; 1/2;
3/2obr.1085,) w Szczecinie

INWESTOR

Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125A
71-080 Szczecin

Tytuł rysunku:
SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWYCH

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Grzegorz Keenan

upr. bud. Nr 71/Sz/2002
w specjności: sanitarnej

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Krzysztof Imbra

upr. bud. Nr 71/Sz/2002
w specjności: sanitarnej

BRANŻA:

SANITARNA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA:
DATA:
PRZYZIERNIK 2009
NR.RYS.
13

PRACIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE
PROJEKT I EST. GŁÓWNY I PLANY
AUTORSKA KOPROWANIE, POMIENIE, ODPROWIANIE I ODPROWIANIE
ZADATY AUTORA I EST. ZASTRZEŻENIE I POMIENIE