

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

Załącznik Nr 1 do Instrukcji wprowadzonej
Zarządzeniem Nr 3/2005 Prezesa Zarządu
Dyrektora Generalnego z dnia 17.05.2005r.

Szczecin, 23/10/2010

Nr kolejny dziennika

podawczego TT wydanych warunków

TT-67/045922/10

Wasz znak:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH

"MOSTAR" SP. Z O.O.

BYDGOSKA 13/15B

73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE

PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

Dla obiektu: WYMIANA ODCINKA PRZYŁĄCZA WODY W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ MOSTU DLA
POTRZEB KĄPIELISKA DZIEWOKLICZ W SZCZECINIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2010-9-24 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie określa
następujące warunki ogólne i techniczne przyłączenia zwane dalej „warunkami”.

1. Do sieci wod. – kan.

1.1. Wodociąg

1.1.1. Ø 80 STAL mm śr. ciśn. 10m sł. wody w ul. -

1.1.2. Ø ---- mm śr. ciśn. ----m sł. wody w ul. ----

1.1.3. Ø ---- mm śr. ciśn. ----m sł. wody w ul. ----

Pobór wody w ilości $Q_{dśr}$ = wg zapotrzeb. m^3/d Q_{hmax} = m^3/h

1.2. Kanalizacja sanitarna

1.2.1. Ø - mm w ul. -

1.2.2. Ø ---- mm w ul. ----

1.2.3. Ø ---- mm w ul. ----

Ilość ścieków $Q_{dśr}$ = - m^3/d Q_{hmax} = - m^3/h

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. Ø - mm w ul. -

1.3.2. Ø ---- mm w ul. ----

1.3.3. Ø ---- mm w ul. ----

Uwaga! Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze ZWiK Sp. z o.o. umowy na budowę sieci wod.-
kan. lub/i umowy przyłączeniowej na budowę przyłączy wod.-kan.

**2. Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wod. - kan. określone są
w „Wytocznych projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod. – kan.”
opracowanych przez ZWiK Sp. z o.o.**

- i) dowód opłaty za oznakowanie sieci wodociągowej –w przypadku wykonania tabliczek przez ZWiK oraz za nawiercenie lub nadzór przy wcinie
- m) dowodu opłaty za przegląd przyłącza i sieci kanalizacyjnej,
- n) protokołu z przeglądu sieci i przyłączy kamerą TV,
- o) protokół odbioru nawierzchni jezdni po robotach drogowych z ZDiTM,
- p) wynik badania wody wykonany przez upoważnione laboratorium,
- q) protokół próby szczelności sieci wodociągowej,
- r) oznakowanie tabliczkami sieci wodociągowej,
- s) certyfikat na znak bezpieczeństwa materiałów użytych do budowy,
- t) deklaracja zgodności producenta materiałów użytych do budowy,
- u) atest higieniczny PZH dla rur wodociągowych.

3.12.Przegląd techniczny końcowy sieci i przyłączy wod.-kan. może nastąpić po całkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym ze ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

3.13.Po dokonaniu przeglądu technicznego przyłączy wod. – kan. użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie na dostawę wody i odbiór ścieków. W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków użytkownik składa do ZWiK Sp. z o.o. pisemny wniosek wraz z załącznikami. Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie ścieków reguluje ustawa "O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747.). Niezależnie od pobranej opłaty karnej, ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie jest uprawniony do odcięcia dopływu wody i odbioru ścieków na koszt użytkownika.

3.14.Montaż wodomierzy w układzie poziomym wykonuje wyłącznie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie – Gospodarka Wodomierzowa, ul. Jagiellońska 34 w Szczecinie. Do średnicy $\varnothing$ 40 mm należy stosować konsole pod wodomierz.

3.15.Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa ZWiK Sp. z o.o., a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków – odbiorca usług.

Nowo budowane przyłącza wodociągowe na odcinku od miejsca włączenia do sieci wodociągowej do zaworu głównego za wodomierzem głównym pozostają w eksploatacji na koszt odbiorcy usług wraz z instalacją wodociagową – jeżeli umowa na dostawę wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przyłącza kanalizacyjne (z urządzeniem pomiarowym włącznie) na odcinku łączącym wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką licząc od strony budynku (a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy usług wraz z instalacją kanalizacyjną – jeżeli umowa na odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej.

3.16.Przyłącza wod.-kan., pomieszczenie (względnie studzienkę) przeznaczone na umieszczenie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ścieków wykonuje na własny koszt osoba ubiegająca się o wydanie warunków przyłączenia.

3.17.W przypadku nieprzystąpienia do realizacji robót w zakresie sieci i przyłączy wod.-kan. warunki niniejsze tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

3.18.Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

4. Warunki dotyczące jakości ścieków i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.Obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy "O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747).

4.2.Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny odpowiadać następującym warunkom: $BZT_5 = 700 \text{ mg O}_2 / \text{dm}^3$; $CHZT = 1200 \text{ mg O}_2 / \text{dm}^3$; zaw.og. = $500 \text{ mg O}_2 / \text{dm}^3$; Fosfor ogólny = 15 i poniżej $\text{mg P} / \text{dm}^3$; Azot ogólny = 70 i poniżej $\text{mg N} / \text{dm}^3$;

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagają pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. /Dz.U. nr 115 poz.1229 z późniejszymi zmianami/

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać warunkom jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W pozostałych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.